

Паспорт № 6

готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

Выдан:

Государственному унитарному предприятию «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур

на основании акта проверки от «13» октября 2021 г. № 6

И.о. Главы администрации
города Байконур

Н.П. Адасев



всех на обороте

ГИ, НПТС, /
Чисел в работе

Акт № 6
проверки готовности Организации к работе в осенне-зимний период
2021/2022 года

г. Байконур

«13» октября 2021 г.

Комиссия, назначенная постановлением Главы администрации города Байконур от 03 июня 2021 г. № 264, на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, с 06 октября 2021 г. по 11 октября 2021 г. провела проверку **Государственного унитарного предприятия «Производственно-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур (далее - ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур)**

и установила: **ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур выполнены условия готовности организации к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, за исключением следующих выявленных замечаний:**

1. Отсутствует персонал, прошедший аттестацию в области промышленной безопасности Г.2.1 «Эксплуатация тепловых электрических станций» и Г.2.2 «Эксплуатация электрических сетей» (нарушение Приказа Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики») – рекомендуется устранить в срок до 30.12.2021;
2. В соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур от 03.06.2021 № 264 запас химического реагента праестола 2540 TR должен составлять 0,3 тонны (при этом фактический запас по состоянию на 01.10.2021 составляет 0,1164 тонны – обеспечение на 108 дней) – рекомендуется устранить в срок до 30.12.2021;

На момент проверки:

1. Текущий ремонт котла КА-8 выполнен на 98% (при этом ремонт и ТО энергетических котлоагрегатов в количестве 8 шт. выполнены в полном объеме – котлоагрегаты готовы к эксплуатации);
2. Выполняются работы по устранению эксплуатационных дефектов (восстановление теплоизоляционной части) водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 2;
3. Выявлены дефекты в проточной части паровой турбины ПТ-12-35/10м ст. № 8 – ремонт запланирован в 2022 году (паровая турбина ПТ-12-35/10м ст. № 6 в резерве).

Вывод:

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур подготовлено к работе в осенне-зимний период 2021/2022г. и имеет право на получение паспорта готовности с учетом устранения замечаний.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы
администрации города Байконур



И.Е. Марушева

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления городского хозяйства
администрации города Байконур



С.Ю. Яковлева

Члены комиссии:

Главный инженер
ГУП «БайконурГрандСервис»

Р.А. Асанов

Главный специалист Управления
образованием города Байконур

К.Ж. Бадрутдинова

Начальник отдела отраслей национальной
экономики, жилищно-коммунального
хозяйства и капитальных вложений
Управления финансов администрации
города Байконур

С.В. Никитина

Начальник Управления культуры, молодежной
политики, туризма и спорта

Е.В. Гертер

Главный специалист отдела тарифов и ценовой
политики Управления экономического
развития администрации города Байконур

А.А. Стрелин

Главный специалист сектора по
взаимодействию с избирательными
комиссиями и общественными
формированиями Управления по работе
с государственными органами и
общественными объединениями

С.К. Жарекесов

Заместитель генерального директора - главный
инженер ГУПЖХ

А.К. Мажитова

Инженер-инспектор I категории отдела
«Энергонадзор» Службы технического
контроля ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
г. Байконур

Д.Б. Жубанганов

Первый заместитель генерального директора –
главный инженер ГУП
«БайконурСвязьИнформ»

А.Н. Снегирев

Начальник отдела производственного
контроля, охраны труда и природоохранных
мероприятий Управления городского
хозяйства администрации города Байконур

А.Н. Кулак

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

Генеральный директор
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур

Ю.Д. Адамчук