



№ 41/15-Пл
от 14.01.2021

УТВЕРЖДАЮ
Врио 1-го заместителя генерального
директора-главного инженера
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур
_____ Г.Т. Жумабаев
"__" _____ 2021г.

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на февраль 2021г.**

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исполнения	Ответст. Исп.	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		01.02.-05.02.21г., 15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		08.02.-12.02.21г., 22.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		
3	ПС-103 ЗРУ-6	II-СШ 6,2,4,7,9,10,12 ВМ	ГТО	к-т	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
4	ПС-103 ОРУ	ТСН-1	ГТО	к-т	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
5	ПС-103 ЗРУ-6	яч.13 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
6	ПС-103 ЗРУ-6	яч.15 (РВП)	ГТО	к-т	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
7	ПС-103 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
8	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		
10	ПС-103 ЗРУ-6	яч.19 (СР)	ГТО	к-т	1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		
11	ПС-103 ЗРУ-6	яч.22 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		
12	ПС-103 ЗРУ-6	яч.21 (РВС)	ГТО	к-т	1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		
13	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	2		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1		

14	ПС-103 ОРУ	ТСН-2	ГТО	к-т	1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1	
15	ПС-103 ЗРУ-6	яч.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34(ВМ)	ГТО	шт/к-т	10/1		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1	
16	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1	
17	ПС-103 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	8		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-1	
18	ПС-103 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	8		15.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-1	
19	ПС-5А ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
20	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	9/1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
21	ПС-5А ЗРУ-6	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
22	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
23	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
24	ПС-5А ЗРУ-6	ІІ-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
25	ПС-5А ЗРУ-6	яч.17 (СР)	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
26	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
27	ПС-5А ЗРУ-6	яч.29 (ТР)	ГТО	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
28	ПС-5А ЗРУ-6	яч.27, 20, 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
29	ПС-5А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	
30	ПС-5А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-1	

Служба РЭС-2

1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		22.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-2	
5	ПС-1А ЗРУ-6	І-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
6	ПС-1А ЗРУ-6	яч.27, 21, 17, 13, 7, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
7	ПС-1А ЗРУ-6	яч.19 (ПКТ)	ГТО	к-т	1		02.02.-03.02.21г.	сл. РЭС-2	
8	ПС-1А ЗРУ-6	ТСН-1	ГТО	к-т	1		03.02.-04.02.21г.	сл. РЭС-2	
9	ПС-1А ЗРУ-6	яч.3 (РВП, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		04.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
10	ПС-1А ЗРУ-6	яч.1 (СВ)	ГТО	к-т	1		01.02.-02.02.21г.	сл. РЭС-2	

11	ПС-1А ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
12	ПС-1А ЗРУ-6	яч.2 (СР)	ГТО	к-т	1		08.02.21г.	сл. РЭС-2	
13	ПС-1А ЗРУ-6	яч.4 (РВП, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		08.02.-09.02.21г.	сл. РЭС-2	
14	ПС-1А ЗРУ-6	яч.18 (ПКТ)	ГТО	к-т	1		09.02.-10.02.21г.	сл. РЭС-2	
15	ПС-1А ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		10.02.-11.02.21г.	сл. РЭС-2	
16	ПС-1А ЗРУ-6	яч.6, 8, 14, 16, 20, 28 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	6/2		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	яч.6 - КТПН-2 яч.1 ввод №2 САВС РКК «Энергия»;
17	ПС-1А ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
18	ПС-1А ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	1		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
19	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4, 5, 6, 7 (ШР); I-СШ	ГТО		4/1		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
20	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.02.-16.02.21г.	сл. РЭС-2	
21	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		16.02.-17.02.21г.	сл. РЭС-2	
22	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		15.02.-17.02.21г.	сл. РЭС-2	
23	ПС-9 ЗРУ-6	яч.7 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		17.02.-18.02.21г.	сл. РЭС-2	
24	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-1)	ГТО	к-т	4		17.02.-18.02.21г.	сл. РЭС-2	
25	ПС-9 ЗРУ-6	яч.10 (СР)	ГТО	к-т	1		18.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
26	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12, 1, 2, 3 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	4/1		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
27	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТР, ПКТ, РВП, ТН-2)	ГТО	к-т	4		15.02.-16.02.21г.	сл. РЭС-2	
28	ПС-9 ЗРУ-6	яч.12 (ВМ, ТР)	ГТО	к-т	2		16.02.-17.02.21г.	сл. РЭС-2	
29	ПС-9 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		15.02.-17.02.21г.	сл. РЭС-2	
30	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		17.02.-18.02.21г.	сл. РЭС-2	
31	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		17.02.-18.02.21г.	сл. РЭС-2	
32	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	к-т	3		18.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
33	ПС-9 ЗРУ-6	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
34	ПС-18 ЗРУ-10	I-СШ	ГТО	к-т	1		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
35	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32, 39 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	5/2		15.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	яч.32 - КТПН «Жигули» КЖДО ЦЭНКИ
36	ПС-18 ЗРУ-10	яч.41 (ТР)	ГТО	к-т	1		17.02.-18.02.21г.	сл. РЭС-2	
37	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТР, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		15.02.-16.02.21г.	сл. РЭС-2	

38	ПС-18 ЗРУ-10	яч.27 (РВП)	ГТО	к-т	1		15.02.21г.	сл. РЭС-2	
39	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ)	ГТО	к-т	1		18.02.-19.02.21г.	сл. РЭС-2	
40	ПС-18 ЗРУ-10	II-СШ	ГТО	к-т	1		22.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-2	
41	ПС-18 ЗРУ-10	яч.21 (СР)	ГТО	к-т	1		22.02.21г.	сл. РЭС-2	
42	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТР, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		22.02.-23.02.21г.	сл. РЭС-2	
43	ПС-18 ЗРУ-10	яч.1 (ТР)	ГТО	к-т	1		23.02.21г.	сл. РЭС-2	
44	ПС-18 ЗРУ-10	яч.17 (РВП)	ГТО	к-т	1		22.02.-23.02.21г.	сл. РЭС-2	
45	ПС-18 ЗРУ-10	яч.3, 5 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		23.02.-24.02.21г.	сл. РЭС-2	
46	ПС-18 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		15.02.-26.02.21г.	сл. РЭС-2	
47	ПС-101 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
48	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3, 9, 14 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
49	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-3	ГТО	к-т	1		02.02.-03.02.21г.	сл. РЭС-2	
50	ПС-101 ЗРУ-6	яч.8 (ТР)	ГТО	к-т	1		02.02.21г.	сл. РЭС-2	
51	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	2		01.02.-02.02.21г.	сл. РЭС-2	
52	ПС-101 ЗРУ-6	яч.12 (РВП)	ГТО	к-т	1		03.02.-04.02.21г.	сл. РЭС-2	
53	ПС-101 ЗРУ-6	яч.15 (СР)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
54	ПС-101 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
55	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ)	ГТО	к-т	1		08.02.-09.02.21г.	сл. РЭС-2	
56	ПС-101 ЗРУ-6	яч.20 (РВП)	ГТО	к-т	1		09.02.-10.02.21г.	сл. РЭС-2	
57	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ПТК, ТН-2)	ГТО	к-т	2		11.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
58	ПС-101 ЗРУ-6	ТСН-2	ГТО	к-т	1		10.02.-11.02.21г.	сл. РЭС-2	
59	ПС-101 ЗРУ-6	яч.19, 23, 25, 29, 30 (ВМ)	ГТО	шт/к-т	5/1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	яч.29 - ЦРП-2 яч.17 пл.114Б ТВК-2 ЦЭНКИ
60	ПС-101 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	4		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2	
61	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.02.-28.02.21г.	сл. РЭС-2	
62	ПС-115 ЗРУ-6	I-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	
63	ПС-115 ЗРУ-6	яч.23, 9, 25 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	яч.25 - ГТЭ-72 яч.10 пл.257А
64	ПС-115 ЗРУ-6	яч.3 (РВС, ПКТ, ТН-1)	ГТО	к-т	3		01.02.-03.02.21г.	сл. РЭС-2	
65	ПС-115 ЗРУ-6	яч.1 (СР)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	

66	ПС-115 ЗРУ-6	II-СШ	ГТО	к-т	1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		
67	ПС-115 ЗРУ-6	яч.2 (СВ)	ГТО	к-т	1		08.02.-09.02.21г.	сл. РЭС-2		
68	ПС-115 ЗРУ-6	яч.4 (РВС, ПКТ, ТН-2)	ГТО	к-т	3		09.02.-10.02.21г.	сл. РЭС-2		
69	ПС-115 ЗРУ-6	яч.6 (ДГК-2)	ГТО	к-т	1		10.02.-11.02.21г.	сл. РЭС-2		
70	ПС-115 ЗРУ-6	яч.10, 14, 16,(ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		10.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		
71	ПС-115 ЗРУ-6	III-СШ	ГТО	к-т	1		08.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		
72	ПС-115 ЗРУ-6	яч.63, 47 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	2/2		08.02.-09.02.21г.	сл. РЭС-2		
73	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-1, ПКТ	ГТО	к-т	2		09.02.-10.02.21г.	сл. РЭС-2		
74	ПС-115 ЗРУ-6	яч.41 (ДГК-3)	ГТО	к-т	1		10.02.-11.02.21г.	сл. РЭС-2		
75	ПС-115 ЗРУ-6	яч.39 (РВП, ПКТ, ТН-3)	ГТО	к-т	3		08.02.-10.02.21г.	сл. РЭС-2		
76	ПС-115 ЗРУ-6	яч.37 (СР)	ГТО	к-т	1		11.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		
77	ПС-115 ЗРУ-6	IV-СШ	ГТО	к-т	1		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2		
78	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ)	ГТО	к-т	1		04.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2		
79	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (РВП, ПКТ, ТН-4)	ГТО	к-т	3		01.02.-02.02.21г.	сл. РЭС-2		
80	ПС-115 ЗРУ-6	яч.42 (ДГК-4)	ГТО	к-т	1		02.02.-03.02.21г.	сл. РЭС-2		
81	ПС-115 ЗРУ-6	ТСН-2, ПКТ	ГТО	к-т	2		03.02.-04.02.21г.	сл. РЭС-2		
82	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62 (ВМ, ТТ)	ГТО	шт/к-т	3/2		01.02.-05.02.21г.	сл. РЭС-2	яч.50 -СТ-1 ТП-15	
83	ПС-115 ОПУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		
84	ПС-115 ЗРУ	Внутренние электрические сети	ГТО	точек	6		01.02.-12.02.21г.	сл. РЭС-2		

служба ВКЛЭП

1	ВЛ-110	Л-101Ю	О (ИТР)	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-101С	О (ИТР)	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-103Ю	О (ИТР)	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-103С	О (ИТР)	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-35	Л-1	О (ИТР)	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-2	О (ИТР)	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
7	ВЛ-35	Л-1А	О (ИТР)	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
8	ВЛ-35	Л-2А	О (ИТР)	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		

9	ВЛ-35	Л-10	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
10	ВЛ-35	Л-11	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
11	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.1 НС-7	О (ИТР)	линия	1		09.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
12	Участки ВКЛЭП-6	ПС-7 - яч.2 НС-7	О (ИТР)	линия	1		09.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
13	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	О (ИТР)	линия	1		09.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
14	Участки ВКЛЭП-6	ПС-9 - яч.2 пл.71-ТП-4 яч.5 пл.75	ГТО	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-104 КЛ-6	яч.7 - ТП-86	О	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-104 КЛ-6	яч.8 - ДЭС-5000	О	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-104 КЛ-6	яч.10 - ЦРП-102	О	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-104 КЛ-6	яч.12 - ЦРП-234	О	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-104 КЛ-6	яч.14 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		01.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-104 КЛ-6	яч.15 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
21	ПС-104 КЛ-6	яч.27 - соор.50 ЦРП-2	О	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-104 КЛ-6	яч.28 - ЦРП-102	О	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-104 КЛ-6	яч.29 - соор.50 ЦРП-1	О	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-104 КЛ-6	яч.33 - ЦРП-234	О	линия	1		02.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	ТО	линия	1		03.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-115 КЛ-6	яч.10 - РП-11	ТО	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-115 КЛ-6	яч.7 - ЦРП-1	ТО	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-115 КЛ-6	яч.16 - ЦРП-1	ТО	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-115 КЛ-6	яч.23 - РП-11	ТО	линия	1		04.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-19 КЛ-6	яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-19 КЛ-6	яч.10 - ТП-2М	О	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		

37	ПС-19 КЛ-6	яч.11 - ТП-52	О	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-19 КЛ-6	яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		05.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-19 КЛ-6	яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А)	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-19 КЛ-6	яч.29 - ТП-2а-52	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-19 КЛ-6	яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26)	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-19 КЛ-6	яч.40 - ТП-2а	О	линия	1		08.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
43	ПС-7 участок КЛ-6	яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		09.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
44	ПС-7 участок КЛ-6	яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П»	О	линия	1		09.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
45	ЦРП-5 КЛ-6	яч.4 - ТП-4 «КНС»	О	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
46	ЦРП-5 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
47	ЦРП-5 КЛ-6	яч.7 - ТП-12	О	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
48	ЦРП-5 КЛ-6	яч.12 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
49	ЦРП-5 КЛ-6	яч.13 - ТП-105	О	линия	1		10.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
50	ЦРП-5 КЛ-6	яч.18 - ТП-9	О	линия	1		11.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
51	ЦРП-5 КЛ-6	яч.19 - ТП-12	О	линия	1		11.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
52	ЦРП-5 КЛ-6	яч.21 - ТП-105	О	линия	1		11.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
53	ЦРП-5 КЛ-6	яч.22 - соор.14 ТП-3	О	линия	1		11.02.21г.	сл. ВКЛЭП		
54	ЦРП-5 КЛ-6	яч.24 - КТПН «НП»	О	линия	1		11.02.21г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ПС-103 ЗРУ-6	яч.1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
2	ПС-103 ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
3	ПС-103 ЗРУ-6	яч.17 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
4	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 23 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
5	ПС-103 ЗРУ-6	яч. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	10/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
6	ПС-103	Проверка АВР-0,4/6кВ	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
7	ПС-5А ЗРУ-6	яч.14, 12, 10, 9, 2, 4, 6, 8, 3 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
8	ПС-5А ЗРУ-6	яч.13 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
9	ПС-5А ЗРУ-6	яч.15 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		

10	ПС-5А ЗРУ-6	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
11	ПС-5А ЗРУ-6	яч. 23, 22, 24, 26, 28, 30, 16, 20 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	8/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
12	ПС-5А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
13	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
14	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
15	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
16	ПС-1А ЗРУ-6	яч. 27, 21, 13, 11, 7, 5, 9,25, 23 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	9/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
17	ПС-1А ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
18	ПС-1А ЗРУ-6	яч.1 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
19	ПС-1А ЗРУ-6	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
20	ПС-1А ЗРУ-6	яч.6, 8, 12, 14, 16, 28, 10, 22 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	8/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
21	ПС-1А	Проверка АВР-0,4/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
22	ПС-9 ЗРУ-6	яч.4 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
23	ПС-9 ЗРУ-6	яч.5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
24	ПС-9 ЗРУ-6	яч.6 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
25	ПС-9 ЗРУ-6	яч.9 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
26	ПС-9 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
27	ПС-9 ЗРУ-6	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
28	ПС-9 ЗРУ-6	яч.2 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
29	ПС-9 ЗРУ-6	яч.3 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
30	ПС-18 ЗРУ-10	яч.36, 40, 37, 32 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	4/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
31	ПС-18 ЗРУ-10	яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
32	ПС-18 ЗРУ-10	яч.23 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
33	ПС-18 ЗРУ-10	яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
34	ПС-18 ЗРУ-10	яч.10, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	к-т	2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
35	ПС-18	Проверка АВР-0,4/10/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
36	ПС-101 ЗРУ-6	яч.1, 2, 3 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	4/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
37	ПС-101 ЗРУ-6	яч.11 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		

38	ПС-101 ЗРУ-6	яч.16 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
39	ПС-101 ЗРУ-6	яч.21 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
40	ПС-101 ЗРУ-6	яч. 28, 25, 29, 30 (ВМ) проверка защит	К	шт/к-т	5/1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
41	ПС-101 ЗРУ-6	Проверка АВР-0,23/6/35 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
42	ПС-115 ЗРУ-6	яч. 23, 9, 25 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	3/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
43	ПС-115 ЗРУ-6	яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
44	ПС-115 ЗРУ-6	яч.2 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
45	ПС-115 ЗРУ-6	яч.4 (ТН-2) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
46	ПС-115 ЗРУ-6	яч.10, 16 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	3/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
47	ПС-115 ЗРУ-6	яч. 63, 47, 41 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	2/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
48	ПС-115 ЗРУ-6	яч.39 (ТН-3) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
49	ПС-115 ЗРУ-6	яч.38 (СВ) проверка защит	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
50	ПС-115 ЗРУ-6	яч.40 (ТН-4) проверка вторичных цепей	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
51	ПС-115 ЗРУ-6	яч.50, 52, 62, 42 (ВМ, ТТ) проверка защит	К	шт/к-т	3/2		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
52	ПС-115	Проверка АВР-0,4/6 кВ	К	к-т	1		01.02.-28.02.21г.	сл.РЗиА		
УХО										
1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м³	0,5		01.02.-28.02.21г.	УХО		
2	На объектах ЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.02.-28.02.21г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС



Б.А. Ниязбаев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС

В.П. Печурина