

План-график

№ п/п	Объект	Наименование оборудования	Вид рем.	Ед. изм.	Количество		Срок исп.	Отв. исполнитель	Отключаемые потребители	Примечание
					План	Факт				
Служба РЭС-1										
1	ГПП-1 ОПУ-1	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	107		20.06. -24.06.16г.	сл. РЭС-1		
2	ГПП-1 ОПУ-2	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	105		06.06. -10.06.16г., 27.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-1		
3	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ, ТР, РОСШ)	ГТО	к-т	3		01.06. -03.06.16г.	сл. РЭС-1		
4	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ)	ГТО	шт	1		06.06. -08.06.16г.	сл. РЭС-1		
5	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ТТ, ТР)	ГТО	к-т	2		09.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-1		
6	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВГБ)	ГТО	к-т	1		13.06.-14.06.16г.	сл. РЭС-1		
7	ГПП-1 ОРУ	Т-3, РВС-110	ГТО	шт	1		15.06.-21.06.16г.	сл. РЭС-1		
8	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (РВК-10, ТТ, ВМ-10)	ГТО	шт	1		22.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-1		
9	ПС-103 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	128		01.06.-03.06.16г., 13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-1		
Служба РЭС-2										
1	ГПП-2 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		01.06.-03.06.16г.	сл. РЭС-2		
2	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 1	ТО	к-т	1		01.06.-03.06.16г.	сл. РЭС-2		
3	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 2	ТО	к-т	1		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
4	ГПП-2 КС	КУ ВШВ-2,3/230 № 3	ТО	к-т	1		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
5	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 1, 2, 3, 5, 7, 9(ШР); I-СШ	ГТО	шт/к-т	7/1		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
6	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13, 4, 6, 8, 10, 11 (ШР); II-СШ	ГТО	шт/к-т	6/1		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
7	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТР, ТН-1, РВС)	ГТО	к-т	3		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
8	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ,ТТ)	ГТО	к-т	2		06.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		

9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ,ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104С	ГТО	К-Т	4		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ) Л-104С	ГТО	К-Т	1		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-1	ГТО	К-Т	4		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1	ГТО	К-Т	4		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2	ГТО	ШТ	4		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103С	ГТО	К-Т	4		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, РОСШ, ТН-3, РВС)	ГТО	К-Т	5		06.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101С	ГТО	К-Т	3		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ) Л-101С	ГТО	К-Т	1		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-101Ю	ГТО	К-Т	4		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю3	ГТО	К-Т	4		06.06.-10.06.16г.	сл. РЭС-2		
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю4	ГТО	К-Т	4		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ, ТР, РОСШ) АТ-2	ГТО	К-Т	4		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2, РВС, ТР)	ГТО	К-Т	3		13.06.-17.06.16г.	сл. РЭС-2		
23	ПС-23 ОРУ-35	яч.2, 8, 9 (ШР); I-СШ	ГТО	ШТ/К-Т	3/1		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
24	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТР, РВС, ТН-1)	ГТО	К-Т	3		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
25	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ, ЛР)	ГТО	К-Т	3		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
26	ПС-23 ОРУ-35	яч.3 (ТР)	ГТО	К-Т	1		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
27	ПС-23 ОРУ-35	ТСН-1, ПКТ, РВС	ГТО	К-Т	3		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
28	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ)	ГТО	К-Т	1		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
29	ПС-23 ОРУ-35	Т-1, РВС-35, РВП-6	ГТО	ШТ	1		20.06.-24.06.16г.	сл. РЭС-2		
30	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ)	ГТО	К-Т	1		20.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-2		
31	ПС-23 ОРУ-35	яч.9, 10, 5 (ШР); II-СШ	ГТО	ШТ/К-Т	3/1		27.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-2		

32	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ)	ГТО	к-т	1		27.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-2		
33	ПС-104 ОПУ	Аккумуляторные батареи	ТО	шт	108		27.06.-30.06.16г.	сл. РЭС-2		
служба ВКЛЭП										
1	ВЛ-110	Л-101Ю	ГТО	линия	1		01.06. - 02.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
2	ВЛ-110	Л-101С	ГТО	линия	1		03.06. - 06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
3	ВЛ-110	Л-103С	ГТО	линия	1		20.06. - 23.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
4	ВЛ-110	Л-Ю3	ГТО	линия	1		07.06. - 08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
5	ВЛ-110	Л-Ю4	ГТО	линия	1		09.06.-10.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
6	ВЛ-35	Л-104С	ГТО	линия	1		14.06.-17.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
7	Участки ВКЛЭП-6	ПС-3 - яч.13 ПДРЦ	ГТО	линия	1		24.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
8	ПС-110 КЛ-35	яч.5 Л №13 - ПС-21 яч.5 пл.251	О	линия	1		01.06. - 02.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
9	ПС-110 КЛ-35	яч.2 Л №14 - ПС-21 яч.6 пл. 251	О	линия	1		01.06. - 02.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
10	ПС-18 КЛ-10	яч.5 - пл.200 соор.59	О	линия	1		03.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
11	ПС-18 КЛ-10	яч.32 - КТПН «Жигули»	О	линия	1		03.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
12	ПС-18 КЛ-10	яч.37 - пл.200 соор.59	О	линия	1		03.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
13	ПС-23 КЛ-6	яч.3 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
14	ПС-23 КЛ-6	яч.5 - пл.82 соор.18	О	линия	1		06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
15	ПС-23 КЛ-6	яч.6 - пл.84 соор.59	О	линия	1		06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
16	ПС-23 КЛ-6	яч.7 - пл.84 соор.1	О	линия	1		06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
17	ПС-23 КЛ-6	яч.8 - пл.132соор.61	О	линия	1		06.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
18	ПС-23 КЛ-6	яч.17 - пл.84 соор.1	О	линия	1		07.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
19	ПС-23 КЛ-6	яч.18 - пл.132 соор.61	О	линия	1		07.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
20	ПС-23 КЛ-6	яч.19 - пл.82 соор.18	О	линия	1		07.06.16г.	сл. ВКЛЭП		

21	ПС-23 КЛ-6	яч.20 - пл.81 соор.59А	О	линия	1		07.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
22	ПС-23 КЛ-6	яч.21 - пл.175 ТП-1	О	линия	1		07.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
23	ПС-9 КЛ-6	яч.1 - ТП «УС»	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
24	ПС-9 КЛ-6	яч.2 - ТП-4 пл.75	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
25	ПС-9 КЛ-6	яч.3 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
26	ПС-9 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «НС-9П»	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
27	ПС-9 КЛ-6	яч.5 - ТП-1 пл.75	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
28	ПС-9 КЛ-6	яч.6 - ТП «УС»	О	линия	1		08.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
29	ПС-1А КЛ-6	яч.7 - ЦРП-410	О	линия	1		09.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
30	ПС-1А КЛ-6	яч.8 - ЦРП-410	О	линия	1		09.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
31	ПС-1А КЛ-6	яч.11 - ТП «УС»	О	линия	1		09.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
32	ПС-1А КЛ-6	яч.12 - ТП «УС»	О	линия	1		09.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
33	ПС-1А КЛ-6	яч.16 - ПС-19	О	линия	1		10.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
34	ПС-1А КЛ-6	яч.21 - ПС-19	О	линия	1		10.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
35	ПС-1А КЛ-6	яч.27 - ЦРП-176	О	линия	1		10.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
36	ПС-1А КЛ-6	яч.28 - ЦРП-176	О	линия	1		10.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
37	ПС-111 КЛ-6	яч.35 - ЦРП-2 яч.32	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
38	ПС-111 КЛ-6	яч.44 - ЦРП-2 яч.33	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
39	ПС-111 КЛ-6	яч.40 - ТП-98 яч.3	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
40	ПС-111 КЛ-6	яч.41 - ТП-98 яч.8	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
41	ПС-111 КЛ-6	яч.58 - ЦРПЗК яч.11	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
42	ПС-111 КЛ-6	яч.61 - ЦРПЗК яч.18	О	линия	1		14.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
43	ГПП-1 КЛ-6	яч.4 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		15.06.16г.	сл. ВКЛЭП		

44	ГПП-1 КЛ-6	яч.6 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		15.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
45	ГПП-1 КЛ-6	яч.16 - ТП «Сатурн»	О	линия	1		15.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
46	ГПП-1 КЛ-6	яч.18 - ЦРП «Вега»	О	линия	1		15.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
47	ЦРП-2 КЛ-6	яч.22 - ТП-6	О	линия	1		16.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
48	ЦРП-3К КЛ-6	яч.22 - ТП-5	О	линия	1		16.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
49	ТП-5 КЛ-6	яч.1 - ТП-3Б	О	линия	1		16.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
50	ТП-5 КЛ-6	яч.6 - КТПН- 3Б	О	линия	1		16.06.16г.	сл. ВКЛЭП		
51	ТП-98 участок КЛ-6	яч.1 - ТП-3А яч.3 пл. 3А	О	линия	1		17.06.16г.	сл. ВКЛЭП		

служба РЗиА

1	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		01.06.-02.06.16г.	сл. РЗиА		
2	ГПП-1 ОРУ-110	яч.9 (ВВ) проверка уставок защит	К	шт	1		02.06.-06.06.16г.	сл. РЗиА		
3	ГПП-1 ОРУ-35	яч.1 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		09.06-13.06.16г.	сл. РЗиА		
4	ГПП-1 ОРУ	Т-3 проверка уставок защит	К	шт	1		15.06.-17.06.16г.	сл. РЗиА		
5	ГПП-1 ОРУ	Т-5, яч.1 (ТТ) проверка уставок защит	К				22.06.-24.06.16г.	сл. РЗиА		
6	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 проверка автоматики	К	к-т	1		07.06.-08.06.16г.	сл. РЗиА		
7	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 2 проверка автоматики	К	к-т	1		14.06.-15.06.16г.	сл. РЗиА		
8	ГПП-2 КС	Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 3 проверка автоматики	К	к-т	1		20.06.-21.06.16г.	сл. РЗиА		
9	ГПП-2 ОРУ-110	яч.14 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		06.06.-07.06.16г.	сл. РЗиА		
10	ГПП-2 ОРУ-110	яч.13 (СВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		08.06.-09.06.16г.	сл. РЗиА		
11	ГПП-2 ОРУ-110	яч.1 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-104С	К	к-т	2		09.06.-10.06.16г.	сл. РЗиА		
12	ГПП-2 ОРУ-110	яч.2 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		06.06.07.06.16г.	сл. РЗиА		
13	ГПП-2 ОРУ-110	яч.3 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю1	К	к-т	2		08.06.-09.06.16г.	сл. РЗиА		

14	ГПП-2 ОРУ-110	яч.4 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю2	К	к-т	2		13.06.-14.06.16г.	сл. РЗиА		
15	ГПП-2 ОРУ-110	яч.5 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-103С	К	к-т	2		06.06.-07.06.16г.	сл. РЗиА		
16	ГПП-2 ОРУ-110	яч.6 (ОВ, ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей, проверка уставок	К	к-т	3		09.06.-10.06.16г.	сл. РЗиА		
17	ГПП-2 ОРУ-110	яч.7 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101С	К	к-т	2		08.06.-09.06.16г.	сл. РЗиА		
18	ГПП-2 ОРУ-110	яч.8 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-101Ю	К	к-т	2		15.06.-16.06.16г.	сл. РЗиА		
19	ГПП-2 ОРУ-110	яч.9 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю3	К	к-т	2		09.06.-10.06.16г.	сл. РЗиА		
20	ГПП-2 ОРУ-110	яч.10 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит Л-Ю4	К	к-т	2		16.06.-17.06.16г.	сл. РЗиА		
21	ГПП-2 ОРУ-110	яч.11 (ВВ, ТТ) проверка уставок защит	К	к-т	2		13.06.-14.06.16г.	сл. РЗиА		
22	ГПП-2 ОРУ-110	яч.15 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		15.06.-16.06.16г.	сл. РЗиА		
23	ПС-23 ОРУ-35	яч.7 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит	К	к-т	1		20.06.-21.06.16г.	сл. РЗиА		
24	ПС-23 ОРУ-35	Л-11 яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок	К	к-т	2		21.06.-22.06.16г.	сл. РЗиА		
25	ПС-23 ОРУ-35	яч.8 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		22.06.-23.06.16г.	сл. РЗиА		
26	ПС-23 ОРУ-35	Т-1 проверка уставок защит	К	шт	1		22.06.-24.06.16г.	сл. РЗиА		
27	ПС-23 ОРУ-35	яч.9 (СВ) проверка уставок защит	К	к-т	1		27.06.-28.06.16г.	сл. РЗиА		
28	ПС-23 ОРУ-35	яч.10 (ВМ) проверка уставок защит	К	к-т	1		29.06.-30.06.16г.	сл. РЗиА		

УХО

1	На объектах ЦВЭС	Плотницкие работы	ТО	м ³	0,5		01.06. - 30.06.16г.	УХО		
2	На объектах ЦЦВЭС	Сварочные работы	ТО				01.06. - 30.06.16г.	УХО		
3	Септик №2	Насос ФГ 115/38-б	ТР	шт	1		20.06. -24.06.16г.	УХО		

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.