




БАЙКОНУРЭНЕРГО
государственное унитарное предприятие
производственно-энергетическое объединение
Цех Высоковольтных электрических сетей

ЦВЭС



№ 1496/15-Пл
от 12.07.2021

УТВЕРЖДАЮ
1-й заместитель генерального
директора-главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

 Д. Ким
"15" 07. 20 21 г.

План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на август 2021г.

| № п/п | Объект | Наименование оборудования | Вид рем. | Ед. изм. | Количество | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отключаемые потребители | Примечание |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------|---|---------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | План | Факт | | | | |
| <i>Служба РЭС-1</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-1 ОПУ-1 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 107 | | 02.08.-06.08.21г., 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 2 | ГПП-1 ОПУ-2 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 105 | | 09.08.-13.08.21г., 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 3 | ГПП-1 ОРУ-220 | яч.3 (ТР, ТН-1) | ГТО | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 4 | ГПП-1 ОРУ-220 | Л-203К яч.1 (РРП-1,ТТ) | ГТО | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 5 | ГПП-1 ОРУ-220 | Л-203К яч.1 (ЛР, ТТ, ШР); яч.2 (ТР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 6 | ГПП-1 ОРУ-220 | Л-203К яч.1 (ВВ) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 7 | ГПП-1 ОРУ-220 | АТ-1, ОПН-220, РВС-110, РПН-3Т | ГТО | шт | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 8 | ГПП-1 ОРУ-220 | яч.19 (ТР)-35кВ | ГТО | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 9 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.20 (ТТ) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 10 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.20 (ВВ) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 11 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.13 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-103Ю | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 12 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.13 (ВВ) Л-103Ю | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|--|-------------------|-----------|--|--|
| 13 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.12 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111А | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 14 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.12 (ВВ) Л-111А | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 15 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.11 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-111Б | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 16 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.11 (ВВ) Л-111Б | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 17 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.10 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю2 | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 18 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.10 (ВВ) Л-Ю2 | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 19 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.7 (ТН-1, РВС, ТТ, ЛР, РОСШ) Л-Ю1 | ГТО | к-т | 5 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 20 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.7 (ВВ) Л-Ю1 | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 21 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.6 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-104Ю | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 22 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.6 (ВВ) Л-104Ю | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 23 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.4 (ТТ, РОСШ, ТН-3) | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 24 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.4 (ОВ) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 25 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.3 (РВС, ТН-2) | ГТО | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 26 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.2 (ТТ, ТР, РОСШ) | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 27 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.2 (ВВ) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 28 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.1 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-107К | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 29 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.1 (ВВ) Л-107К | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 30 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.17 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-105К | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 31 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.17 (ВВ) Л-105К | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 32 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.18 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106А | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 33 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.18 (ВВ) Л-106А | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 34 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.19 (ТТ, ЛР, РОСШ) Л-106Б | ГТО | к-т | 3 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 35 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.19 (ВВ) Л-106Б | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 36 | ПС-103 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 128 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| Перенесенные работы с май месяца 2021 года на август месяц 2021 год | | | | | | | | | | |
| 37 | ГПП-1 ОРУ | Т-9 | ГТО | шт | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 38 | ГПП-1 ОРУ | Т-7 | ГТО | шт | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |

Перенесенные работы с июнь месяца 2021 года на август месяц 2021 год

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|-----|--------|------|--|---|-----------|--|--|
| 40 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); I-СШ ; яч.7 ТР | ГТО | шт/к-т | 18/2 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 41 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч 15, 20, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ ; яч. 3 ТР | ГТО | шт/к-т | 18/2 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| 42 | ГПП-1 ОРУ-35 | яч.21 (ДГК-2) РВС яч.22 (ДГК-1) | ГТО | шт/к-т | 2/2 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-1 | | |
| Служба РЭС-2 | | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-2 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 02.08.-06.08.21г., 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 2 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 1 | ТО | к-т | 1 | | 06.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 3 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 2 | ТО | к-т | 1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 4 | ГПП-2 КС | КУ ВШВ-2,3/230 № 3 | ТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 5 | ГПП-2 ОРУ-220 | яч.5 (ШР-1, СВ, ТГ, ШР-2) | ГТО | к-т | 4 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 6 | ГПП-2 ОРУ-220 | II-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 7 | ГПП-2 ОРУ-220 | яч.2/2 (ТР, ОД-2) | ГТО | к-т | 2 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 8 | ГПП-2 ОРУ-220 | АТ-2 | ГТО | шт | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 9 | ГПП-2 ОРУ-220 | ОПН-220, РВС-110, РВ0-10 | ГТО | к-т | 3 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 10 | ГПП-2 ОРУ-220 | яч.9 (ТР, ТН-2) | ГТО | к-т | 2 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 11 | ГПП-2 ОРУ-220 | Наружное освещение | ГТО | шт | 4 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 12 | ПС-9 ОРУ-35 | Л-4-2 яч.2 (ЛР) | ГТО | к-т | 1 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 13 | ПС-9 ОРУ-35 | яч.3 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 14 | ПС-9 ОРУ-35 | Т-1, ПСН, РВС | ГТО | шт | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 15 | ПС-9 ОРУ-35 | яч.4 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 16 | ПС-9 ОРУ-35 | Т-2, ПСН, РВС | ГТО | шт | 1 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 17 | ПС-9 ОРУ-35 | Л-4-1 яч.1 (ЛР) | ГТО | к-т | 1 | | 02.08.-06.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 18 | ПС-101 ОРУ-110 | Л-101С яч.1 (ЛР) | ГТО | к-т | 1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 19 | ПС-101 ОРУ-110 | яч.5 (РПП-1) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 20 | ПС-101 ОРУ-110 | яч.2 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 21 | ПС-101 ОРУ-110 | яч.7 (ОД, КЗ) | ГТО | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 22 | ПС-101 ОРУ-110 | Т-1, РВС-110, РВС-35, РВП-6 | ГТО | шт | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 23 | ПС-101 ОРУ-110 | ТСН-1 | ГТО | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 24 | ПС-101 ОРУ-110 | Л-101С яч.2 (ЛР) | ГТО | к-т | 1 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-----|--------|-----|--|---|-----------|--|--|
| 26 | ПС-101 ОРУ-110 | яч.4 (ТР) | ГТО | к-Т | 1 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 27 | ПС-101 ОРУ-110 | яч.8 (ОД, КЗ) | ГТО | к-Т | 2 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 28 | ПС-101 ОРУ-110 | Т-2, РВС-110, РВС-35, РВП-6 | ГТО | шт | 1 | | 09.08.-13.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 29 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.4, 1, 5 (ШР); I-СШ | ГТО | шт/к-Т | 3/1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 30 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.4 (ЛР) | ГТО | к-Т | 1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 31 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.1 (ТР) | ГТО | к-Т | 1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 32 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.2 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-Т | 4 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 33 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.5 (СВ) | ГТО | к-Т | 1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 34 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.1, 7, 8, 4, 6 (МВ) | ГТО | шт/к-Т | 5/1 | | 16.08.-20.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 35 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.5, 8, 6 (ШР); II-СШ | ГТО | шт/к-Т | 3/1 | | 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 36 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.8 (ЛР) | ГТО | к-Т | 1 | | 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 37 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.6 (ТР) | ГТО | к-Т | 1 | | 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 38 | ПС-101 ОРУ-35 | яч.9 (ТР, РВС, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-Т | 4 | | 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| 39 | ПС-104 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 09.08.-13.08.21г., 23.08.-27.08.21г. | сл. РЭС-2 | | |
| служба ВКЛЭП | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-220 | Л-203К | ГТО | линия | 1 | | 02.08.-03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 2 | ВЛ-110 | Л-Ю2 | ГТО | линия | 1 | | 04.08.-05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 3 | ВЛ-110 | Л-Ю1 | ГТО | линия | 1 | | 06.08.-09.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 4 | ВЛ-110 | Л-103Ю | ГТО | линия | 1 | | 10.08.-11.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 5 | ВЛ-110 | Л-104Ю | ГТО | линия | 1 | | 12.08.-13.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 6 | ВЛ-110 | Л-106А | ГТО | линия | 1 | | 16.08.-17.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 7 | ВЛ-110 | Л-106Б | ГТО | линия | 1 | | 18.08.-19.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 8 | ВЛ-110 | Л-111А | ГТО | линия | 1 | | 20.08.-23.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 9 | ВЛ-110 | Л-111Б | ГТО | линия | 1 | | 24.08.-25.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 10 | ВЛ-35 | Л-1 | О | линия | 1 | | 26.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 11 | ВЛ-35 | Л-2 | О | линия | 1 | | 26.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 12 | ВЛ-35 | Л-1А | О | линия | 1 | | 26.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 13 | ВЛ-35 | Л-2А | О | линия | 1 | | 26.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 14 | ВЛ-35 | Л-1С | О | линия | 1 | | 26.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------------------|---|-------|---|--|------------|-----------|--|--|
| 16 | ВЛ-35 | Л-3С | О | линия | 1 | | 27.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 17 | ВЛ-35 | Л-3 | О | линия | 1 | | 27.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 18 | ВЛ-35 | Л-4 | О | линия | 1 | | 27.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 19 | ВЛ-35 | Л-4А | О | линия | 1 | | 30.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 20 | ВЛ-35 | Л-4-1 | О | линия | 1 | | 30.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 21 | ВЛ-35 | Л-4-2 | О | линия | 1 | | 30.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 22 | ВЛ-35 | Л-5 | О | линия | 1 | | 30.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 23 | ВЛ-35 | Л-17А | О | линия | 1 | | 31.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 24 | ВЛ-35 | Л-17Б | О | линия | 1 | | 31.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 25 | ПС-104 КЛ-6 | яч.7 - ТП-86 | О | линия | 1 | | 02.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 26 | ПС-104 КЛ-6 | яч.8 - ДЭС-5000 | О | линия | 1 | | 02.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 27 | ПС-104 КЛ-6 | яч.10 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 02.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 28 | ПС-104 КЛ-6 | яч.12 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 02.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 29 | ПС-104 КЛ-6 | яч.14 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 02.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 30 | ПС-104 КЛ-6 | яч.15 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 31 | ПС-104 КЛ-6 | яч.27 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 32 | ПС-104 КЛ-6 | яч.28 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 33 | ПС-104 КЛ-6 | яч.29 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 34 | ПС-104 КЛ-6 | яч.33 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 03.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 35 | ПС-19 КЛ-6 | яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26) | О | линия | 1 | | 04.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 36 | ПС-19 КЛ-6 | яч.10 - ТП-2М | О | линия | 1 | | 04.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 37 | ПС-19 КЛ-6 | яч.11 - ТП-52 | О | линия | 1 | | 04.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 38 | ПС-19 КЛ-6 | яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | О | линия | 1 | | 05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 39 | ПС-19 КЛ-6 | яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | О | линия | 1 | | 05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 40 | ПС-19 КЛ-6 | яч.29 - ТП-2а-52 | О | линия | 1 | | 05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 41 | ПС-19 КЛ-6 | яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26) | О | линия | 1 | | 05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 42 | ПС-19 КЛ-6 | яч.40 - ТП-2а | О | линия | 1 | | 05.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 43 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 06.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 44 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 06.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 45 | ПС-5А КЛ-6 | яч.4 - КТПН-160 | О | линия | 1 | | 09.08.21г. | сл. ВКЛЭП | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|-----|---|--|-------------------|-----------|--|--|
| 10 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.13 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-103Ю | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 11 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.13 (ВВ) проверка защит Л-103Ю | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 12 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.12 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111А | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 13 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.12 (ВВ) проверка защит Л-111А | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 14 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.11 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-111Б | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 15 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.11 (ВВ) проверка защит Л-111Б | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 16 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.10 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю2 | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 17 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.10 (ВВ) проверка защит Л-Ю2 | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 18 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.7 (ТН-1, ТТ) проверка вторичных цепей Л-Ю1 | К | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 19 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.7 (ВВ) проверка защит Л-Ю1 | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 20 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.6 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-104Ю | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 21 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.6 (ВВ) проверка защит Л-104Ю | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 22 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.4 (ТТ, ТН-3) проверка вторичных цепей | К | к-т | 2 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 23 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.4 (ОВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 24 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.3 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 25 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.1 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-107К | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 26 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.1 (ВВ) проверка защит Л-107К | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 27 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.17 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-105К (Казалинск) | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 28 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.17 (ВВ) проверка защит Л-105К (Казалинск) | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 29 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.2 (ТТ) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 30 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.2 (ВВ) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 31 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.18 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106А | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 32 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.18 (ВВ) проверка защит Л-106А | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 33 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.19 (ТТ) проверка вторичных цепей Л-106Б | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 34 | ГПП-1 ОРУ-110 | яч.19 (ВВ) проверка защит Л-106Б | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |
| 35 | ГПП-2 КС | Компрессорная установка ВШВ-2,3/230 № 1 | К | к-т | 1 | | 01.08.-31.08.21г. | сл. РЗи А | | |

| УХО | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|----|----------------|-----|-------------------|-----|
| 1 | На объектах ЦВЭС | Плотницкие работы | ТО | м ³ | 0,5 | 01.08.-31.08.21г. | УХО |
| 2 | На объектах ЦВЭС | Сварочные работы | ТО | м ³ | 0,1 | 01.08.-31.08.21г. | УХО |
| 3 | ГПП-1 Насос типа К45/30 (2 шт.) | | ТР | шт | 2 | 01.08.-31.08.21г. | УХО |

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт; Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;
 ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление;
 ТО-3 – полугодовое ТО;
 Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.

Начальник ЦВЭС

СОГЛАСОВАНО:

Врио начальника ПТС





Б.А. Ниязбаев

Р.Я. Шин