

**План-график
проведения технического обслуживания оборудования ЦВЭС на ноябрь 2018г.**

| № п/п | Объект | Наименование оборудования | Вид рем. | Ед. изм. | Количество | | Срок исполнения | Ответст. исп. | Отключаемые потребители | Примечание |
|---------------------|-------------|--|----------|----------|------------|------|---|---------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | План | Факт | | | | |
| Служба РЭС-1 | | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-1 ОПУ-1 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 107 | | 01.11.-02.11.18г., 12.11.-16.11.18г., 26.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 2 | ГПП-1 ОПУ-2 | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 105 | | 05.11.-09.11.18г., 19.11.-23.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 3 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 1 | ТО | к-т | 1 | | 05.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 4 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 2 | ТО | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 5 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 № 3 | ТО | к-т | 1 | | 19.11.-23.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 6 | ПС-103 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 128 | | 26.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 7 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.21, 22, 24, 25, 26, 2, 4 (ШР); I-СШ | ГТО | шт/к-т | 7/1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 8 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.21 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | Ввод-2 яч.8 ТП-13 пл.31 ЦЭИИ ТК ЦЭНКИ | |
| 9 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.22 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | Ввод-1 ТП-3 пл.31 ЦЭИ КЗ соор.14 | |
| 10 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.24 (ПК, ВН) | ГТО | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | КТПН "НП" ЦИ-1 ОЭИИ СК ст. Донская | |
| 11 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.25 (ПК, ВН) | ГТО | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 12 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.1 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 13 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | ТСН, ПКТ | ГТО | шт | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 14 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.2 (ВМ, ТТ) | ГТО | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 15 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.3 (ТР, ПКТ, ТН-1) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 17 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.5 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 18 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19 (ШР); II-СШ | ГТО | шт/к-т | 8/1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 19 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.6 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | ЦИКЗ ВТП №7 соор.210 пл. 32 | |
| 20 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.7 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | ТП-12 пл.31 яч.4 ЦЭНКИ | |
| 21 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.8 (ТР, ПКТ, ТН-2) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 22 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.9 (ВМ, ТТ) | ГТО | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 23 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.11 (ТР, ПКТ) | ГТО | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----|--------|------|--|-------------------|-----------|--|--|
| 24 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.12 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 25 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.13 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | Ввод-1 яч.3, 8 ТП-13 пл.31 ЦЭИ ТК ЦЭНКИ | |
| 26 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | зч.17 (СВ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 27 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.18 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| 28 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.19 (ВМ, ТТ, ЛР) | ГТО | к-т | 3 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | ТП-12 пл.31 яч.9 ЦЭНКИ | |
| 29 | ЦРП-5 ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЭС-1 | | |
| Служба РЭС-2 | | | | | | | | | | |
| 1 | ГПП-2 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 01.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 2 | ПС-19 ЗРУ-6 | И-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 05.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 3 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 11/2 | | 05.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-2 | яч.10 - ТП-83 яч.3 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.8 - ЦРП-114А яч.15 пл.114А ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.6 - пл.2Ж ТП-4 яч.6 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.7 - КПП-115А яч.2ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.9 -ТП-2Б-1 яч.11 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.11 - ТП-52 ТМ-2 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.15 - ТП-2Б-1А ТМ-5 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ" | |
| 4 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.1 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 05.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 5 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.12 (ТН-1, РВС, ПКТ) | ГТО | к-т | 3 | | 05.11.-09.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 6 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.19 (СВ) | ГТО | к-т | 1 | | 05.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 7 | ПС-19 ЗРУ-6 | И-СШ | ГТО | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 8 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.21 (СР) | ГТО | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 9 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.23 (ТН-2, РВС, ПКТ) | ГТО | к-т | 3 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 10 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.39 (ТР) | ГТО | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 11 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ) | ГТО | шт/к-т | 10/2 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | яч.25 - ТП-2Б-1А ТМ-6 ЦИ-6 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.40 - ТП-83 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.42 - ЦРП-114А ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.37 - ТП-4 ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.33 - ТП-115Б ТВК №2 ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.31 -ТП-2Б-1ЦИ-1ФГУП "ЦЭНКИ"; яч.29 - ТП-52 пл.2А ФГУП "ЦЭНКИ"; | |
| 12 | ПС-19 ОПУ | Внутренние электрические сети | ТО | точек | 4 | | 05.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------|-----|--|---------------------------|-----------|--|--|
| 13 | ПС-19 ЗРУ | Внутренние электрические сети | ГТО | точек | 4 | | 05.11.-16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| 14 | ПС-104 ОПУ | Аккумуляторные батареи | ТО | шт | 108 | | 01.11.18г., 16.11.18г. | сл. РЭС-2 | | |
| <i>служба ВКЛЭП</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-35 | Л-1Б | О (ИТР) | линия | 1 | | 01.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 2 | ВЛ-35 | Л-2Б | О (ИТР) | линия | 1 | | 01.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 3 | ВЛ-35 | Л-10 | О (ИТР) | линия | 1 | | 02.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 4 | ВЛ-35 | Л-11 | О (ИТР) | линия | 1 | | 02.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 5 | Участки ВКЛЭП-6 | ТП-98 яч.1 - ТП-3А яч.3 пл.3А | О | линия | 2 | | 02.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 6 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-104 - яч.7 ТП-86А | О | линия | 3 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 7 | Участки ВКЛЭП-6 | ПС-104 - яч.8 ДЭС-5000 | О | линия | 4 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 8 | ПС-104 КЛ-6 | яч.7 - ТП-86 | О | линия | 1 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 9 | ПС-104 КЛ-6 | яч.8 - ДЭС-5000 | О | линия | 1 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 10 | ПС-104 КЛ-6 | яч.10 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 11 | ПС-104 КЛ-6 | яч.12 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 05.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 12 | ПС-104 КЛ-6 | яч.14 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 13 | ПС-104 КЛ-6 | яч.15 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 14 | ПС-104 КЛ-6 | яч.27 - соор.50 ЦРП-2 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 15 | ПС-104 КЛ-6 | яч.28 - ЦРП-102 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 16 | ПС-104 КЛ-6 | яч.29 - соор.50 ЦРП-1 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 17 | ПС-104 КЛ-6 | яч.33 - ЦРП-234 | О | линия | 1 | | 06.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 18 | ПС-19 КЛ-6 | яч.9 - МИК 26-1 (ТП-26) | ТО | линия | 1 | | 08.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 19 | ПС-19 КЛ-6 | яч.10 - ТП-2М | ТО | линия | 1 | | 08.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 20 | ПС-19 КЛ-6 | яч.11 - ТП-52 | ТО | линия | 1 | | 08.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 21 | ПС-19 КЛ-6 | яч.15 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | ТО | линия | 1 | | 08.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 22 | ПС-19 КЛ-6 | яч.25 - МИК 26-1А (ТП-26-1А) | ТО | линия | 1 | | 09.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 23 | ПС-19 КЛ-6 | яч.29 - ТП-2а-52 | ТО | линия | 1 | | 09.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 24 | ПС-19 КЛ-6 | яч.31 - МИК 26-1 (ТП-26) | ТО | линия | 1 | | 09.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------|----|-------|---|--|------------|-----------|--|--|
| 25 | ПС-19 КЛ-6 | яч.40 - ТП-2а | ТО | линия | 1 | | 09.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 26 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.1 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 27 | ПС-7 участок КЛ-6 | яч.2 - ЗРУ-6 «НС7П» | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 28 | ПС-5А КЛ-6 | яч.4 - КТПН-160 | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 29 | ПС-5А КЛ-6 | яч.6 - соор.326 | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 30 | ПС-5А КЛ-6 | яч.8 - соор.122 | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 31 | ПС-5А КЛ-6 | яч.9 - соор.310 | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 32 | ПС-5А КЛ-6 | яч.12 - ЦРП-5 | О | линия | 1 | | 12.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 33 | ПС-5А КЛ-6 | яч.14 - соор.40 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 34 | ПС-5А КЛ-6 | яч.16 - соор.40 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 35 | ПС-5А КЛ-6 | яч.22 - ЦРП-5 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 36 | ПС-5А КЛ-6 | яч.23 - соор.122 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 37 | ПС-5А КЛ-6 | яч.26 - соор.326 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 38 | ПС-5А КЛ-6 | яч.28 - соор.310 | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 39 | ПС-5А КЛ-6 | яч.30 - ТП «УС» | О | линия | 1 | | 13.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 40 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.4 - ТП-4 «КНС» | ТО | линия | 1 | | 14.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 41 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.6 - ТП «УС» | ТО | линия | 1 | | 14.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 42 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.7 - ТП-12 | ТО | линия | 1 | | 14.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 43 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.12 - соор.14 ТП-3 | ТО | линия | 1 | | 15.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 44 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.13 - ТП-105 | ТО | линия | 1 | | 15.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 45 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.18 - ТП-9 | ТО | линия | 1 | | 15.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 46 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.19 - ТП-12 | ТО | линия | 1 | | 16.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 47 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.21 - ТП-105 | ТО | линия | 1 | | 16.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 48 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.22 - соор.14 ТП-3 | ТО | линия | 1 | | 16.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |
| 49 | ЦРП-5 КЛ-6 | яч.24 - КТПН «НП» | ТО | линия | 1 | | 16.11.18г. | сл. ВКЛЭП | | |

служба РЗиА

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|-----|---|--|-------------------|----------|--|--|
| 1 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 №1 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 05.11.-07.11.18г. | сл. РЗиА | | |
|---|----------|---|---|-----|---|--|-------------------|----------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|--------|------|--|-------------------|----------|--|
| 2 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 №2 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 15.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 3 | ГПП-1 КС | Компрессорная установка ВШВ-3/100 №3 проверка автоматики | К | к-т | 1 | | 26.11.-28.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 4 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.21 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 5 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.22 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 6 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.2 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 7 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.3 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 8 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.6 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 9 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.7 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 10 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.8 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 11 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.9 (ВМ, ТТ) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 12 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.13 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 13 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.17 (СВ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 14 | ЦРП-5 ЗРУ-6 | яч.19 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | к-т | 2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 15 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.36, 40, 37, 32 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 4/2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 16 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.25 (ТН-1) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 17 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.23 (СВ) проверка защит | К | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 18 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.19 (ТН-2) проверка вторичных цепей | К | к-т | 1 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 19 | ПС-18 ЗРУ-10 | яч.10, 5 (ВМ, ТТ) проверка защит | К | шт/к-т | 2/2 | | 01.11.-30.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 20 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.10, 8, 6, 4, 2, 5, 7, 9, 11, 15, 3 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | шт/к-т | 11/2 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 21 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.17 (ТН-1) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 22 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.19 (СВ) проверка уставок защит | К | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | |
| 23 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.23 (ТН-2) проверка вторичных цепей, проверка уставок защит | К | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----|----------------|------|--|-------------------|----------|--|--|
| 24 | ПС-19 ЗРУ-6 | яч.41, 25, 29, 31, 33, 37, 42, 40, 38, 36 (ВМ, ТТ) проверка уставок защит | К | шт/к-т | 10/2 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | | |
| 25 | ПС-19 | Проверка АВР-0,4/6/35 кВ | К | к-т | 1 | | 12.11.-16.11.18г. | сл. РЗиА | | |
| УХО | | | | | | | | | | |
| 1 | На объектах ЦВЭС | Плотницкие работы | ТО | м ³ | 0,5 | | 01.11.-30.11.18г. | УХО | | |
| 2 | На объектах ЦВЭС | Сварочные работы | ТО | | | | 01.11.-30.11.18г. | УХО | | |
| 3 | На объектах ЦВЭС | Сварочный агрегат «ВД» | ТО | | | | 05.11.-09.11.18г. | УХО | | |

ТР – текущий ремонт; О – обход; К – проф. контроль; СР – средний ремонт, Н – наладка; ГТО – годовое техническое обслуживание; ТО – техническое обслуживание; ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

ВВИ – высоковольтные испытания; ПИ – профилактические испытания; АЭ – анализ электролита, АМ – анализ масла; ОИ – обход инженерным составом; Об – обход; В – проф. восстановление; ТО-3 – полугодовое ТО;

Изм. – измерение; АВР – аварийновосстановительные работы; ОМП – определение мест повреждения КЛ; ТВК – тепловизионный контроль; ДМ – доливка масла

Примечание: Выполнение плана работ может корректироваться в течении месяца в зависимости от погодных условий, проводимых опытно-испытательных работ, больших объемов аварийно - восстановительных работ на другом электрооборудовании.