

Контрольные замеры электрических параметров режимов работы оборудования, потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения объектов ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

по состоянию на 23 декабря 2015 года

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6	Выраб отка ТЭЦ	Нагруз ка энерг оузла	Байконур энерго из энергоси стемы	Прочие потреби тели	Напряж ение на шинах ГПП-1	Напряж ение на шинах ГПП-2	Космодр ом от энергоси стемы	Потери х.х. в тр- рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр- рах 220кВ	Потери в реактора х	Потреблен ие на собственн ые нужды	Потери в энергоуз лах
1	96,842	-53,935	-11,240	-9,227	-2,113	14,679	57,586	8,65	11,68	231	231	20,327	0,310	0,088	0,264	6,111	6,77
2	83,255	-47,177	-9,966	-8,290	-1,957	14,705	50,783	4,13	11,73	234	234	15,865	0,310	0,080	0,264	6,140	6,79
3	72,257	-33,290	-9,299	-7,788	-1,886	14,758	53,725	8,52	11,47	235	235	19,994	0,310	0,073	0,264	6,117	6,76
4	80,150	-43,178	-8,864	-7,491	-1,823	14,769	51,741	7,12	11,67	232	232	18,794	0,310	0,073	0,264	6,802	7,45
5	75,141	-39,970	-8,719	-7,313	-1,856	15,099	50,270	5,80	11,48	235	235	17,283	0,310	0,073	0,264	6,766	7,41
6	81,286	-44,246	-8,996	-7,234	-1,000	15,042	52,082	7,98	11,83	233	233	19,810	0,310	0,077	0,264	6,780	7,43
7	88,549	-50,002	-9,306	-7,412	-1,474	15,045	53,592	8,51	11,85	230	230	20,355	0,310	0,084	0,264	6,195	6,85
8	105,996	-60,852	-11,095	-8,567	-1,726	15,051	60,195	11,11	12,65	225	225	23,756	0,310	0,100	0,264	6,238	6,91
9	115,044	-71,333	-12,731	-9,768	-1,613	15,120	58,831	5,14	14,46	229	229	19,599	0,310	0,125	0,132	6,106	6,67
10	111,012	-60,451	-13,484	-10,210	-1,613	15,242	65,803	8,98	16,27	231	231	25,254	0,310	0,129	0,132	6,113	6,68
11	118,856	-66,000	-12,916	-9,755	-2,108	14,958	67,814	12,59	15,49	228	228	28,077	0,310	0,140	0,132	6,088	6,67
12	112,206	-58,661	-12,632	-9,517	-2,205	13,507	67,052	13,71	15,48	228	228	29,191	0,310	0,140	0,132	6,076	6,66
13	96,161	-53,143	-12,342	-9,359	-2,352	13,350	56,368	3,55	15,42	234	234	18,965	0,310	0,144	0,132	6,083	6,67
14	94,334	-43,138	-11,563	-8,725	-2,310	13,304	64,500	13,51	15,09	234	234	28,598	0,310	0,130	0,132	6,052	6,62
15	87,602	-38,201	-11,279	-8,672	-2,226	13,345	62,746	12,57	14,65	234	234	27,224	0,310	0,124	0,132	6,072	6,64
16	97,654	-46,253	-11,530	-8,903	-2,323	13,280	64,681	15,20	13,45	232	232	28,645	0,310	0,125	0,132	6,128	6,70
17	99,950	-56,496	-11,986	-9,266	-2,507	13,270	56,724	6,92	12,78	230	230	19,695	0,310	0,132	0,132	6,112	6,69
18	98,626	-51,955	-13,259	-9,900	-2,629	13,318	59,989	9,37	11,51	228	228	20,883	0,310	0,152	0,132	6,144	6,74
19	113,942	-57,348	-14,870	-11,299	-2,713	13,377	69,971	16,16	11,55	226	226	27,712	0,310	0,162	0,132	5,973	6,58
20	114,447	-56,786	-15,510	-11,887	-2,680	13,302	70,963	16,24	11,34	225	225	27,584	0,310	0,147	0,132	5,999	6,59
21	120,918	-64,199	-15,061	-11,708	-2,663	13,388	70,107	16,03	11,26	225	225	27,287	0,310	0,137	0,132	6,022	6,60
22	113,494	-55,730	-14,870	-11,260	-2,633	13,353	71,117	17,99	11,01	228	228	29,001	0,310	0,111	0,132	6,053	6,61
23	103,805	-48,761	-14,091	-10,679	-2,444	13,807	68,851	16,91	10,92	231	231	27,830	0,310	0,101	0,132	6,019	6,56
24	93,694	-41,184	-13,457	-10,659	-2,478	13,721	66,231	16,33	9,59	233	233	25,916	0,310	0,087	0,132	6,100	6,63
За сутки	2375,221	-1242,289	-289,066	-224,889	-51,332	338,790		263,02	304,63			567,645	7,440	2,734	4,22	148,289	162,69

Примечание:

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 20-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 3-м положении.
с 00ч.00 мин. до 08ч.00мин. 23 декабря 2015 года на ГПП-1 реактор Р-1 включен.
с 09ч.00мин. до 24ч.00мин. 23 декабря 2015 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин. до 24ч.00мин. 23 декабря 2015 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.
с 00ч.00 мин. до 24ч.00 мин. 23 декабря 2015 года на ГПП-2 Р-2 отключен.

по состоянию на 17 июня 2015 года

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6	Выраб отка ТЭЦ	Нагруз ка энерг оузла	Байконур энерго из энергоси стемы	Прочие потреби тели	Напряж ение на шинах ГПП-1	Напряж ение на шинах ГПП-2	Космодр ом от энергоси стемы	Потери х.х. в тр- рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр- рах 220кВ	Потери в реактора х	Потреблен ие на собственн ые нужды	Потери в энергоуз лах
1	101,070	-62,920	-3,700	-11,200	-1,400	0,000	38,150	14,77	7,08	234	234	21,850	0,310	0,014	0,132	1,809	2,27
2	99,210	-65,610	-3,020	-9,300	-1,120	0,000	33,600	13,37	6,79	235	235	20,160	0,310	0,011	0,132	1,849	2,30
3	99,390	-66,000	-2,500	-7,800	-1,020	0,000	33,390	15,54	6,53	235	234	22,070	0,310	0,010	0,132	1,788	2,24
4	98,560	-65,890	-2,600	-7,790	-0,980	0,000	32,670	14,56	6,74	236	235	21,300	0,310	0,009	0,132	1,798	2,25
5	104,130	-73,760	-2,500	-7,400	-0,900	0,000	30,370	13,03	6,54	235	236	19,570	0,310	0,009	0,132	1,778	2,23
6	98,230	-65,580	-2,400	-7,100	-0,900	0,000	32,650	15,36	6,89	236	237	22,250	0,310	0,008	0,132	1,837	2,29
7	104,390	-73,820	-2,320	-6,800	-0,850	0,000	30,570	13,69	6,91	236	235	20,600	0,310	0,008	0,132	1,918	2,37
8	103,400	-71,770	-2,550	-7,200	-0,910	0,000	31,630	13,16	7,81	239	239	20,970	0,310	0,009	0,132	1,839	2,29
9	103,780	-68,978	-3,100	-8,300	-1,030	0,000	34,802	12,85	9,52	228	228	22,372	0,310	0,011	0,132	1,878	2,33
10	119,940	-75,810	-3,800	-9,700	-1,200	0,000	44,130	18,10	11,33	230	229	29,430	0,310	0,015	0,000	1,889	2,21
11	122,840	-77,870	-3,900	-10,650	-1,400	0,000	44,970	18,47	10,55	228	226	29,020	0,310	0,006	0,000	1,880	2,20
12	118,570	-72,970	-4,200	-11,300	-1,500	0,000	45,600	18,06	10,54	229	228	28,600	0,310	0,119	0,000	1,940	2,37
13	124,000	-75,624	-4,200	-11,200	-1,660	0,000	48,376	20,84	10,48	231	230	31,316	0,310	0,124	0,000	1,882	2,32
14	118,220	-68,793	-4,040	-11,040	-1,680	0,000	49,427	22,52	10,15	230	230	32,667	0,310	0,123	0,000	1,862	2,30
15	122,840	-76,660	-3,800	-10,980	-1,600	0,000	46,180	20,09	9,71	229	229	29,800	0,310	0,123	0,000	1,864	2,30
16	123,530	-75,980	-3,680	-11,100	-1,630	0,000	47,550	22,63	8,51	228	227	31,140	0,310	0,113	0,000	1,853	2,28
17	122,710	-74,760	-3,780	-11,120	-1,580	0,000	47,950	23,66	7,81	227	227	31,470	0,310	0,110	0,000	1,904	2,32
18	117,430	-71,890	-4,100	-11,300	-1,600	0,000	45,540	21,93	6,61	230	230	28,540	0,310	0,101	0,000	2,010	2,42
19	112,200	-66,970	-4,100	-11,100	-1,590	0,000	45,230	21,83	6,61	233	234	28,440	0,310	0,109	0,000	1,960	2,38
20	109,350	-64,930	-3,800	-10,700	-1,500	0,000	44,420	22,02	6,40	236	236	28,420	0,310	0,109	0,000	1,970	2,39
21	109,820	-66,970	-3,900	-10,300	-1,410	0,000	42,850	20,92	6,32	234	234	27,240	0,310	0,105	0,000	1,991	2,41
22	114,580	-70,870	-4,100	-10,700	-1,450	0,000	43,710	21,39	6,07	233	235	27,460	0,310	0,006	0,000	1,880	2,20
23	115,400	-68,930	-4,900	-12,900	-1,810	0,000	46,470	20,88	5,98	232	232	26,860	0,310	0,079	0,000	1,989	2,38
24	112,650	-66,967	-4,750	-13,700	-1,980	0,000	45,683	19,60	5,65	237	237	25,253	0,310	0,067	0,000	1,879	2,26
За сутки	2676,240	-1690,322	-85,740	-240,680	-32,700	0,000		439,27	187,53			626,798	7,440	1,398	1,19	45,247	55,27

Примечание:

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 22-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 2-м положении.
с 00ч.00 мин. до 24ч.00мин. 17 июня 2015 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин.до 10ч.00мин. 17 июня 2015 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.
с 10ч.00мин до 24ч.00мин. 17 июня 2015 года на ГПП-2 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00 мин. до 24ч.00 мин. 17 июня 2015 года на ГПП-2 Р-2 отключен.