

19ж) О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения объектов ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

по состоянию на 18 декабря 2019 года

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6	Выработка ТЭЦ	Нагрузка энергоузла	Байконурэнерго из энергосистемы	Прочие потребители (объекты ФГУП "ЦЭНКИ"	Напряжение на шинах ГПП-1	Напряжение на шинах ГПП-2	Космодром от энергосистемы	Потери х.х. в тр-рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр-рах 220кВ	Потери в реакторах	Потребление на собственные нужды	Потери в энергоузлах
1	122,364	-58,344	-10,448	-14,355	-2,688	0,000	64,020	26,46	10,07	228	228	36,529	0,31	0,037	0,264	5,021	5,63
2	107,606	-48,708	-9,141	-12,698	-2,344	0,000	58,898	24,70	10,02	231	231	34,715	0,31	0,031	0,264	4,834	5,44
3	102,379	-46,332	-8,692	-11,669	-2,108	0,000	56,047	23,62	9,96	231	231	33,578	0,31	0,028	0,264	4,89	5,49
4	101,402	-49,261	-8,263	-11,042	-2,016	0,000	52,141	20,85	9,97	233	233	30,820	0,31	0,027	0,264	4,906	5,51
5	97,706	-43,428	-8,296	-10,685	-1,974	0,000	54,278	23,35	9,97	233	233	33,323	0,31	0,026	0,264	4,932	5,53
6	98,578	-44,220	-8,362	-10,646	-2,003	0,000	54,358	23,26	10,09	233	233	33,347	0,31	0,026	0,264	5,025	5,63
7	101,138	-45,276	-8,752	-10,923	-2,008	0,000	55,862	23,84	10,34	231	231	34,179	0,31	0,028	0,264	4,929	5,53
8	119,724	-60,984	-9,247	-11,675	-2,306	0,000	58,740	24,47	11,04	226	226	35,512	0,31	0,030	0,264	4,922	5,53
9	130,205	-65,604	-10,778	-14,183	-2,638	0,000	64,601	24,16	12,84	222	222	37,002	0,31	0,037	0,264	5,004	5,62
10	136,198	-73,699	-11,629	-14,824	-2,659	0,000	62,499	18,20	15,19	227	227	33,387	0,31	0,039	0,132	4,991	5,47
11	139,841	-70,488	-11,689	-14,665	-2,734	0,000	69,353	25,12	15,15	227	227	40,265	0,31	0,042	0,132	4,982	5,47
12	141,478	-71,412	-11,180	-15,477	-2,423	0,000	70,066	26,02	14,97	225	225	40,986	0,31	0,043	0,132	5,032	5,52
13	146,362	-76,956	-10,831	-14,942	-3,007	0,000	69,406	25,86	14,77	225	225	40,626	0,31	0,042	0,132	4,953	5,44
14	138,943	-70,224	-10,619	-14,388	-3,125	0,000	68,719	26,75	13,84	229	229	40,587	0,31	0,041	0,132	4,713	5,20
15	133,162	-66,396	-9,979	-13,926	-2,982	0,000	66,766	26,74	13,14	229	229	39,879	0,31	0,039	0,132	4,672	5,15
16	140,422	-74,844	-9,827	-13,471	-2,978	0,000	65,578	26,36	12,94	227	227	39,302	0,31	0,038	0,132	4,68	5,16
17	139,471	-74,976	-9,887	-12,949	-2,978	0,000	64,495	25,54	13,14	229	229	38,681	0,31	0,037	0,132	4,732	5,21
18	138,230	-74,052	-11,062	-12,540	-3,062	0,000	64,178	26,27	11,24	224	224	37,514	0,31	0,036	0,132	4,704	5,18
19	143,431	-74,722	-13,715	-16,236	-3,402	0,000	68,709	24,41	10,95	228	228	35,356	0,31	0,046	0,000	4,680	5,04
20	140,263	-63,228	-14,936	-18,572	-3,524	0,000	77,035	29,28	10,72	229	229	40,003	0,31	0,053	0,000	4,566	4,93
21	141,979	-69,718	-14,494	-18,361	-3,436	0,000	72,261	25,33	10,64	230	230	35,970	0,31	0,051	0,000	4,516	4,88
22	126,905	-51,744	-14,183	-18,044	-3,406	0,000	75,161	29,29	10,24	234	234	39,528	0,31	0,050	0,000	4,572	4,93
23	91,423	-18,216	-13,477	-17,609	-3,347	0,000	73,207	28,83	9,94	230	230	38,774	0,31	0,048	0,132	4,648	5,14
24	83,873	-15,708	-12,322	-15,985	-3,053	0,000	68,165	27,17	9,64	234	234	36,805	0,31	0,042	0,132	4,623	5,11
За сутки	2963,083	-1408,540	-261,809	-339,865	-66,201	0,000		605,86	280,81			886,668	7,44	0,917	3,83	115,527	127,71

Примечание:

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 19-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 4-м положении.
с 00ч.00 мин. до 01ч.00мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 01ч.00мин. до 10ч.00мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-1 реактор Р-1 включен.
с 10ч.00мин. до 24ч.00мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин. до 18ч.12мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.
с 18ч.12мин. до 23ч.00мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-2 реактор Р-1 отключен.
с 23ч.00мин. до 24ч.00мин. 18 декабря 2019 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.