

19ж) О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования, потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения объектов ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

по состоянию на 16 июня 2021 года

Часы	Л-2029	Л-2019	Л-105К	Л-107К	Л-6А	Выработка ТЭЦ	Нагрузка энергоузла	Байконурэнерго из энергосистемы	Прочие потребители (объекты АО "ЦЭНКИ")	Напряжение на шинах ГПП-1	Напряжение на шинах ГПП-2	Космодром от энергосистемы	Потери х.х. в тр-рах 220кВ	Нагрузочные потери в тр-рах 220кВ	Потери в реакторах	Потребление на собственные нужды	Потери в энергоузлах
1	92,849	-43,296	-8,936	-13,880	-2,041	0,000	49,553	20,95	3,75	230	230	24,696	0,31	0,114	0,132	2,002	2,56
2	86,935	-42,900	-7,729	-11,656	-1,709	0,000	44,035	19,24	3,70	230	230	22,941	0,31	0,091	0,132	1,976	2,51
3	80,335	-40,986	-6,659	-10,633	-1,499	0,000	39,349	16,92	3,64	228	228	20,558	0,31	0,078	0,264	1,965	2,62
4	75,662	-38,016	-6,085	-9,735	-1,294	0,000	37,646	16,88	3,65	230	230	20,532	0,31	0,073	0,264	1,964	2,61
5	76,428	-40,260	-5,749	-9,181	-1,184	0,000	36,168	16,40	3,65	227	227	20,054	0,31	0,068	0,264	1,944	2,59
6	76,771	-42,636	-5,326	-8,224	-1,121	0,000	34,135	15,73	3,73	231	231	19,464	0,31	0,062	0,264	1,937	2,57
7	75,161	-42,504	-5,168	-7,999	-1,025	0,000	32,657	14,45	4,02	231	231	18,465	0,31	0,058	0,264	1,94	2,57
8	69,168	-36,457	-5,366	-8,323	-1,075	0,000	32,711	13,33	4,62	230	230	17,947	0,31	0,061	0,264	1,947	2,58
9	77,273	-41,184	-5,848	-9,009	-1,226	0,000	36,089	13,92	6,09	230	230	20,006	0,31	0,068	0,264	1,996	2,64
10	78,170	-36,432	-6,778	-10,322	-1,403	0,000	41,738	14,37	8,87	226	226	23,235	0,31	0,086	0,264	1,976	2,64
11	75,319	-25,740	-7,755	-11,966	-1,663	0,000	49,579	19,37	8,83	229	229	28,195	0,31	0,114	0,132	2,165	2,72
12	76,771	-22,836	-8,428	-13,022	-1,949	0,000	53,935	21,89	8,65	227	227	30,536	0,31	0,133	0,132	2,268	2,84
13	79,490	-25,796	-8,626	-13,497	-2,016	0,000	53,694	21,11	8,45	227	227	29,555	0,31	0,141	0,132	2,223	2,81
14	79,596	-23,232	-8,692	-13,556	-2,306	0,000	56,364	24,29	7,52	228	228	31,810	0,31	0,146	0,132	2,053	2,64
15	78,091	-20,856	-8,811	-13,820	-2,398	0,000	57,235	25,39	6,82	226	226	32,206	0,31	0,151	0,132	2,073	2,67
16	83,978	-27,192	-8,798	-13,543	-2,348	0,000	56,786	25,48	6,62	224	224	32,097	0,31	0,148	0,132	2,289	2,88
17	84,612	-28,908	-8,864	-13,167	-1,978	0,000	55,704	25,01	6,69	223	223	31,695	0,31	0,143	0,132	2,299	2,88
18	91,001	-36,564	-8,943	-13,174	-2,339	0,000	54,437	25,06	4,92	224	224	29,981	0,31	0,127	0,132	2,321	2,89
19	87,094	-33,000	-8,996	-13,457	-2,323	0,000	54,094	24,69	4,63	228	228	29,318	0,31	0,124	0,000	2,351	2,79
20	107,844	-55,044	-8,771	-13,431	-2,192	0,000	52,800	24,01	4,40	226	226	28,406	0,31	0,132	0,000	2,199	2,64
21	108,372	-57,420	-8,270	-12,850	-2,012	0,000	50,952	23,70	4,12	224	224	27,820	0,31	0,130	0,000	1,934	2,37
22	117,031	-69,198	-8,144	-13,002	-1,915	0,000	47,833	20,85	3,92	229	229	24,772	0,31	0,123	0,000	1,887	2,32
23	116,239	-60,456	-9,821	-15,180	-2,234	0,000	55,783	24,93	3,62	229	229	28,548	0,31	0,124	0,000	1,949	2,38
24	113,837	-57,552	-10,085	-15,748	-2,365	0,000	56,285	24,77	3,32	232	232	28,087	0,31	0,120	0,000	2,023	2,45
За сутки	2088,027	-948,465	-186,648	-288,375	-43,615	0,000		492,69	128,23			620,924	7,44	2,615	3,43	49,681	63,17

РПН АТ1,2 на ГПП-1 в 20-м положении; РПН АТ1,2 на ГПП-2 в 3-м положении.
с 00ч.00мин. до 03ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 03ч.00мин. до 11ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-1 реактор Р-1 включен.
с 11ч.00мин. до 24ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-1 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин. до 01ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-2 реактор Р-1 отключен.
с 01ч.00мин. до 19ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-2 реактор Р-1 включен.
с 19ч.00мин. до 24ч.00мин. 16 июня 2021 года на ГПП-2 реактор Р-1 отключен.
с 00ч.00мин. 16 июня 2021 года до 00 ч.00мин. 17июня 2021 года на ГПП-2 реактор Р-2 отключен.