

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального
директора - главный инженер
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"
г. Байконур

Ю.Д. Адамчук
"20" / "07" 2017г.

Перечень потребителей подключенных к устройствам АЧР на 2017 год

№ очер еди	Подстанция	Присоедин ение (ячейка)	Потребитель	АЧР-1		АЧР-2		Мощность				
				Уставка		Уставка						
				Гц	с	Гц	с					
1	ГПП-1	Л-107К	Казалинско-Аральский район	48,8	0,3	49	20	22,88				
		Л-35-3	ПС-6 (Дермен-Тюбе)					0,03				
		Л-35-5	ПС-2А (КАЗ)					0,01				
		Л-35-6	Кармакчинский район (п. Торетам, п. Акай)					2,92				
		ЗРУ-6кВ яч. 4, 6, 13, 16, 18, 21	ЦРП-Вега, ТП-Сатурн, ЦРП Тюра-Там					0,643				
Итого по I очереди								26,483				
2	ТЭС 3 кат.	яч. № 9, 25, 127, 143, 229, 235	Город (ТП-19, ТП-52, ЦРП-4)	48,6	0,3	48,9	25	3,5				
	ПС-106 3 кат.	яч. № 6, 39, 40, 45, 46, 51, 56	Город (РУ-17, ТП-84, ТП-85, ЦРП-5, ЦРП-6)					2,88				
	ГПП-1	Л-35-1	ПС-3 (5-НП, ЦЭИ-1 ОЭИИ СК пл. 72, ЦЭНКИ); ПС-7 (7-НП)					48,6	0,3	48,9	25	0,53
		Л-35-2										0,59
		Л-35-4										ПС-9 (пл. 71, пл. 75 ЦЭНКИ)
Итого по II очереди								7,67				
3	ГПП-1	Л-111А	ПС-111 (КАЗ, ЦРП-2, ЦРП-3К, ТП-98)	48,5	0,3	48,9	25	0,52				
		Л-111Б						1,11				
		Л-105К	Казалинско-Аральский район					48,9	25	6,24		
Итого по III очереди								7,87				
4	ПС-17 3 кат.	яч. № 2, 5, 24, 29	Город (ЦРП-2, ТП-ОУП, ТП-2Д)	48,4	0,3			3,72				
Итого по IV очереди								3,72				
5	ГПП-2	Л-101С	ПС-115 (11-НП, пл. 254, пл. 113); ПС-101 (пл. 112, 114Б);	48,3	0,3	48,9	30	1,28				
		Л-101Ю						1,61				
		Л-Ю-3	ПС-110 (пл. 250, 251)					0,22				
		Л-Ю-4						0,52				
Итого по V очереди								3,63				
6	ПС-106 2 кат.	яч. № 37, 38	Город (ЦРП-7)	48,2	0,3	48,9	35	1,72				
	ПС-17 2 кат.	яч. № 9, 10, 14, 22, 31	Город (ЦРП-3, ТП-6, Ренко)					3,13				
Итого по VI очереди								4,85				
7	ГПП-1	Л-103Ю	ПС-103 (пл. 43, 45, ЦЭИ-3 ОЭИИСК ЦЭНКИ)	48,1	0,3	48,8	35	1,4				
	ГПП-1	Л-104Ю	ПС-104 (пл. 95, 10-НП, ЦЭНКИ)					2,02				
	ГПП-2	Л-103С	ПС-5А (пл. 31, 32 ЦЭНКИ)					0,96				
	ГПП-2	Л-104С	ПС-23 (пл. 81 ЦЭНКИ); ПС-18 (пл. 200 ЦЭНКИ)					2,5				
Итого по VII очереди								6,88				

8	ТЭС 2 кат.	яч. № 7, 21, 121, 233	Город (ЦРП-1А, ТП-63, ТП-77, ГА, НС-3А)	47,9	0,3	48,8	40	0,49
	ТЭС	Л-35-1С	СН ТЭС					2,12
		Л-35-2С						2,12
		Л-35-3С						0,03
Итого по VIII очереди								4,76
9	ГПП-1	Л-106А	ПС-106 (город), ПС-20 (Горводоканал)	47,8	0,3	48,8	40	1,19
		Л-106Б						1,29
		Л-17А	Город					0,51
		Л-17Б	ПС-17 (ЦРП-2, ЦРП-3, ТП ОУП,					0,16
Итого по IX очереди								3,15
10	ТЭС 1 кат.	яч. 29, 33, 37, 123, 137, 145, 157, 161, 163, 209	Город (ЦРП-1А, ТП-63), ТП-77, ГА, НС-3А)	47,3	0,3	48,7	55	3,39
Итого по X очереди								3,39
Итого по АЧР-1, АЧР-2								72,403

Начальник СОДУ



Ю.А. Скоморох