

УТВЕРЖДАЮ

1-й заместитель генерального  
директора - главный инженер  
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"  
г. Байконур

 Ю.Д. Адамчук  
"08" / "02" 2018г.

**Перечень потребителей ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур  
подключенных к устройствам АЧР на 2018 год**

| №<br>очер<br>еди             | Подстанция       | Присоедин<br>ение<br>(ячейка)          | Потребитель  | АЧР-1   |     | АЧР-2   |    | Мощность     |
|------------------------------|------------------|--|--|---------|-----|---------|----|--------------|
|                              |                  |  |  | Уставка |     | Уставка |    |              |
|                              |                  |  |  | Гц      | с   | Гц      | с  |              |
| 2                            | ГПП-1            | Л-107К                                 | Казалинско-Аральский район                                   | 48,8    | 0,3 | 49      | 20 | 17,19        |
|                              |                  | Л-35-3                                 | ПС-6 (Дермен-Тюбе)   |         |     |         |    | 0,03         |
|                              |                  | Л-35-5                                 | ПС-2А (КАЗ)  |         |     |         |    | 0,01         |
|                              |                  | Л-35-6А                                | Кармакчинский район<br>(п. Торетам, п. Акай)                 |         |     |         |    | 3,42         |
|                              |                  | ЗРУ-6кВ яч.<br>4, 6, 13, 16,<br>18, 21 | ЦРП-Вега, ТП-Сатурн,<br>ЦРП Тюра-Там                         |         |     |         |    | 0,27         |
| <b>Итого по II очереди</b>   |                  |  |  |         |     |         |    | <b>20,92</b> |
| 4                            | ТЭС<br>3 кат.    | яч. № 9, 25,<br>127, 143,<br>229, 235  | Город<br>(ТП-19, ТП-52, ЦРП-4)                               | 48,6    | 0,3 | 48,9    | 25 | 3,52         |
|                              | ПС-106<br>3 кат. | яч. № 6, 39,<br>40, 45, 46,<br>51, 56  | Город<br>(РУ-17, ТП-84, ТП-85,<br>ЦРП-5, ЦРП-6)              |         |     |         |    | 2,85         |
|                              | ГПП-1            | Л-35-1                                 | ПС-3 (5-НП, ЦЭИ-1 ОЭИИ СК пл.<br>72, ЦЭНКИ); ПС-7 (7-НП)     |         |     |         |    | 0,53         |
|                              |                  | Л-35-2                                 |  |         |     |         |    | 0,54         |
|                              |                  | Л-35-4                                 |  |         |     |         |    | 0,15         |
| <b>Итого по IV очереди</b>   |                  |  |  |         |     |         |    | <b>7,59</b>  |
| 5                            | ГПП-1            | Л-111А                                 | ПС-111<br>(КАЗ, ЦРП-2, ЦРП-3К, ТП-98)                        | 48,5    | 0,3 | 48,9    | 25 | 0,21         |
|                              |                  | Л-111Б                                 |  |         |     |         |    | 0,36         |
|                              |                  | Л-105К                                 | Казалинско-Аральский район                                   |         |     |         |    | 14,1         |
| <b>Итого по V очереди</b>    |                  |  |  |         |     |         |    | <b>14,67</b> |
| 6                            | ПС-17<br>3 кат.  | яч. № 2, 5,<br>24, 29                  | Город<br>(ЦРП-2, ТП-ОУП, ТП-2Д)                              | 48,4    | 0,3 |         |    | 3,53         |
| <b>Итого по VI очереди</b>   |                  |  |  |         |     |         |    | <b>3,53</b>  |
| 7                            | ГПП-2            | Л-101С                                 | ПС-115 (11-НП, пл. 254, пл. 113);<br>ПС-101 (пл. 112, 114Б); | 48,3    | 0,3 | 48,9    | 30 | 1,41         |
|                              |                  | Л-101Ю                                 |  |         |     |         |    | 1,32         |
|                              |                  | Л-Ю-3                                  | ПС-110 (пл. 250, 251)  |         |     |         |    | 0,52         |
|                              |                  | Л-Ю-4                                  |  |         |     |         |    | 0,38         |
| <b>Итого по VII очереди</b>  |                  |  |  |         |     |         |    | <b>3,63</b>  |
| 8                            | ПС-106 2 кат.    | яч. № 37, 38                           | Город (ЦРП-7)  | 48,2    | 0,3 | 48,9    | 35 | 1,74         |
|                              | ПС-17 2 кат.     | яч. № 9, 10,<br>14, 22, 31             | Город<br>(ЦРП-3, ТП-6, Ренко)                                |         |     |         |    | 3,09         |
| <b>Итого по VIII очереди</b> |                  |  |  |         |     |         |    | <b>4,83</b>  |
| 9                            | ГПП-1            | Л-103Ю                                 | ПС-103 (пл. 43, 45, ЦЭИ-3<br>ОЭИИСК ЦЭНКИ)                   | 48,1    | 0,3 | 48,8    | 35 | 1,41         |
|                              | ГПП-1            | Л-104Ю                                 |  |         |     |         |    | 2,88         |
|                              | ГПП-2            | Л-103С                                 | ПС-5А (пл. 31, 32 ЦЭНКИ)                                     |         |     |         |    | 1,15         |
|                              | ГПП-2            | Л-104С                                 | ПС-23 (пл. 81 ЦЭНКИ); ПС-18<br>(пл. 200 ЦЭНКИ)               |         |     |         |    | 1,49         |
| <b>Итого по IX очереди</b>   |                  |  |  |         |     |         |    | <b>6,93</b>  |

|                              |            |   |  |      |     |      |    |              |
|------------------------------|------------|---|--|------|-----|------|----|--------------|
| 11                           | ТЭС 2 кат. | яч. № 7, 21,<br>121, 233                                      | Город (ЦРП-1А, ТП-63, ТП-77,<br>ГА, НС-3А)     | 47,9 | 0,3 | 48,8 | 40 | 0,52         |
|                              | ТЭС        | Л-35-1С   | СН ТЭС   |      |     |      |    | 0,54         |
|                              |            | Л-35-2С   |  |      |     |      |    | 0,55         |
|                              |            | Л-35-3С   |  |      |     |      |    | 0,32         |
| <b>Итого по XI очереди</b>   |            |   |  |      |     |      |    | <b>1,93</b>  |
| 12                           | ГПП-1      | Л-106А  | ПС-106 (город), ПС-20<br>(Горводоканал)        | 47,8 | 0,3 | 48,8 | 40 | 1,45         |
|                              |            | Л-106Б  |  |      |     |      |    | 0,82         |
|                              |            | Л-17А   | Город  |      |     |      |    | 0,05         |
|                              |            | Л-17Б   | ПС-17 (ЦРП-2, ЦРП-3, ТП ОУП,                   |      |     |      |    | 1,13         |
| <b>Итого по XII очереди</b>  |            |   |  |      |     |      |    | <b>3,45</b>  |
| 17                           | ТЭС 1 кат. | яч. 29, 33,<br>37, 123, 137,<br>145, 157,<br>161, 163,<br>209 | Город<br>(ЦРП-1А, ТП-63), ТП-77,<br>ГА, НС-3А) | 47,3 | 0,3 | 48,7 | 55 | 2,83         |
| <b>Итого по XVII очереди</b> |            |   |  |      |     |      |    | <b>2,83</b>  |
| <b>Итого по АЧР-1, АЧР-2</b> |            |   |  |      |     |      |    | <b>70,31</b> |

Начальник СОДУ



Ю.А. Скоморох